


Excel SE 20 - SE 24

安装使用说明书



Excel SE 系列壁挂炉符合如下标准：

- UE 燃气标准 90/396/EEC
- UE 效率标准 92/42/EEC
- UE 电磁兼容性标准 89/336/EEC
- UE 低压电器标准 2006/95/EEC

尊敬的用户：

感谢您选用 Vokèra 品牌 Excel SE 系列壁挂式家用燃气炉。

本锅炉由意大利利雅路集团出品，Vokèra 为利雅路集团所拥有的商标。

本锅炉是一种高度自动化的供暖与热水设备。为您提供良好的采暖热源，并可提供大量的卫生热水。

在安装和使用本产品前，请仔细阅读本说明手册，正确掌握本产品的使用方法，充分利用本产品的优异性能。同时请妥善保管本手册，以备随时查阅。

本产品包括的锅炉型号为：Excel SE 20, Excel SE 24

警示与安全规则	1
安装手册	2
用户手册	9
附录	12

利雅路热能设备（上海）有限公司北京分公司保留本资料的最终解释权。

产品如有改动恕不另行通知，请与销售商联系。

在本手册中出现的以下符号的意义：

-  注意事项，代表操作需要特别的注意和培训
-  安全警告，代表所有被禁止的操作

- ⚠ 本手册属于产品的一部分，应妥善保存。若锅炉的使用者、拥有者有变更，或锅炉移至其它采暖系统，需将本说明书与锅炉一同保管。如说明书丢失或损坏，请向技术服务部门索取。
- ⚠ 为保证用户及操作人员的安全，本锅炉经过精心的制造与严格的检测；安装后，安装人员必须检查电气连接是否正确，电缆铜芯有无裸露。
- ⚠ 本产品不得使用铭牌规定以外的其它种类燃气。锅炉进气口前，应加装进气截止阀。不得改变锅炉用途。
- ⚠ 壁挂炉的安装、维修、维护必须由制造商授权的专业人员按照本手册进行。操作结束后，应标示相关的内容。本手册中所述的合格人员均指经制造商授权的专业人员。
- ⚠ 本锅炉必须在厂家规定的范围内使用；对于由于不正确的安装、调试、维护及不正当使用造成的人、畜和物品的损失，不管是合同内或合同外的，制造商不负任何责任。
- ⚠ 安装位置不得选择在卧室、地下室、客厅、浴室、楼梯安全出口附近（5m 以外不受限制）及橱柜内。安装处不可存放易燃、易爆及腐蚀性的物质，以及强电磁辐射电器及杂物。
- ⚠ 锅炉安装位置上方不得有明电线、电器设备、燃气管道等易燃易爆及腐蚀性物质，下方不得设置燃气灶等燃气具。安装部位应由不可燃材料建造。
- ⚠ 本产品不可安装于墙内；锅炉两侧应预留最小的维修空间及安全防火空间 50mm；上下预留空间见相关章节。
- ⚠ 电源插座宜设在设备两侧，不得设在下方管道进出口处。电源必需可靠接地，且极性正确，以确保安全。插头插座应有相关的认证。电源具体要求见相关章节。
- ⚠ 应该使用原配烟道；不可以改动烟道的原始设计；不可拆动锅炉的密封物。
- ⚠ 打开锅炉包装后，确认锅炉完好，若有任何问题请联系销售商。
- ⚠ 包装物应妥善处理，其处理方法应环保。
- ⚠ 小心处理废弃物品，不要危害到人身及环境安全。
- ⚠ 锅炉安全阀的出口应与可靠的排水系统相连，制造商不对安全阀泄水导致的损失负责。
- ⚠ 锅炉安装完毕后，应立即通知用户：
 - 如不注水，请保持锅炉注水阀在关闭状态。
 - 如果发现锅炉内有漏水的现象，应关断供水阀门，并与 Vokèra 服务部门联系。
 - 经常检查水系统水压，保持其值在 1~2bar 之间，不可超过 3bar。若有必要，请与 Vokèra 服务部门联系。
 - 当长时间外出，则应完成以下工作：
 - 关断设备与总电源开关；
 - 关闭燃气及供水阀门；
 - 当有冻结的可能时，排空采暖与卫生热水系统内的水。
- ⚠ 安装人员应向用户说明锅炉使用方法及潜在的危險，标识给排气系统位置。

- ⚠ 在维修中，不可以对安全部件进行维修，必须使用原装配件更换。
- ⚠ 锅炉应定期维护与保养，每年至少一次。维护工作应提前到服务中心预约。

安全警告

我们真诚的提醒您：

当使用燃气、电器设备时，应遵从以下安全规则。

- 禁止儿童及不能正确操作锅炉的人员单独使用本设备。
- 如果闻到燃气的气味，禁止使用、操作任何家用电器及设备（包括电话及手机），以及各种电源开关。在这种情况下，请同时：
 - 打开门窗通风；
 - 关闭所有燃气阀门；
 - 快速撤离至安全区域后，电话通知燃气公司及授权经销商。
- 禁止光脚或身体上任何部位有水时，接触锅炉。
- 清洁锅炉时，应将模式选择旋钮至关闭位置，切断电源开关。不得使用有腐蚀性的清洁剂。
- 在锅炉整个寿命周期内，没有厂家允许，不得调校锅炉上的任何安全及自动控制设备；所有锁定装置不可调节。
- 任何时候，禁止拖、拽、扭电源线。如电源软线损坏，为避免危险应由制造商认可的维修人员来更换。
- 任何关于本锅炉产品的修理都要由制造商认可的专业维修人员进行，不要试图自行进行任何形式的修理。
- 禁止任何将通风口堵塞或缩小的行为。通风对于充分燃烧是不可或缺的。
- 禁止在锅炉上放置任何无关物品。
- 禁止在锅炉设备间内放置可燃物质、有腐蚀性的物质。
- 本锅炉禁止在室外安装。因为本锅炉不是为室外安装设计，没有足够的自身防冻能力。
- 禁止将包装物放置或丢弃在儿童能够接触到的地方，它具有潜在的危險性。

安装手册

1. 锅炉安装 (Fig.1-Fig.2)

Excel SE 是一款用于提供采暖和卫生热水功能的 C 类壁挂式安装锅炉：根据烟道布置方式可为 C12 (Fig.14)。

锅炉不得安装于起居室、浴室、盥洗间等任何法律禁止的位置，且锅炉房内必须采取适当的通风换气设计。

C 类锅炉在遵守相关法律的前提下，燃烧所用的空气来自室外，且燃烧后的废气排出室外。

⚠ 本锅炉必须由合格的人员来完成安装工作，同时必须遵守国内的相关法律法规要求。

锅炉安装位置要求：

- Excel SE 锅炉可以安装在室内或有防护设置的室外空间，锅炉不得直接裸露于室外安装。
- 通过安全防护设置，锅炉在能够正常工作的前提条件下，可以在 0℃ 到 60℃ 的环境温度下安全运行；如在水、电、气等条件不符合要求时，锅炉无法安全运行。
- 至少为锅炉预留最小的防火与维护空间 (Fig.2)。
- 不可将锅炉安装在灶具或炊具设备之上。
- 不可将可燃材料留置于锅炉房内。
- 必须对于可燃墙体采取绝热防火处理。

重要提示：

安装锅炉之前，首先必须用清水清洗各个系统管路，避免杂质堵塞内部系统。

在采暖系统上的安全阀出口应安装一根排水管，并连接至房间排水口处，以便排放由于系统超压而开启安全阀时所流出的水量。冷水供水压力不得超过 6bar，否则卫生热水系统需要安装安全阀及减压阀。

⚠ 点火调试之前，必须检查并确认锅炉铭牌所列气种与实际使用气种相一致；确认烟道连接良好，保证气密性要求。





⚠ 自来水进水阀在采暖工作时，必须保持打开状态。

2. 水力系统的安装 (Fig.3-Fig.4)

位置及尺寸如图所示

- A 采暖回水口 G3/4"
- B 采暖出水口 G3/4"
- C 燃气接口 G3/4"
- D 卫生热水出水口 G1/2"
- E 自来水进水口 G1/2"

当水的硬度超过 28°Fr 时，建议使用软化水设备，以防止由于水的硬度过高，在锅炉内形成沉淀物。



3. 燃气连接 (Fig.5-Fig.6)

在连接锅炉燃气管路之前必须确保：

- 安装符合相关的法规和标准要求
- 燃气类型符合锅炉铭牌要求
- 所有管道必须清洁

燃气管应该在墙外连接，如果燃气管要穿过墙体，它必须穿过锅炉预安装模板下部的中间开孔。

- ⚠ 必须按锅炉的设计用途使用锅炉；
- ⚠ 燃气管道不可用于电气接地；
- ⚠ 天然气与液化气间的转换，应由合格的人员完成；
- ⚠ 如果供气管网内有固体颗粒杂质，应加装燃气过滤器；
- ⚠ 锅炉安装完毕后，应根据要求检查气密性。

4. 电气连接 (Fig.7-Fig.8)

锅炉与电网之间，应有一个开关，且该开关的各个电极间的距离不小于 3.5mm；

本设备使用 220V-50Hz 交流电源，满足 EN60335-1 标准的要求；

电源接地必须可靠，符合标准，且 L、N 及 G 不可接错。

- ⚠ 地线在连接中，应比其它的电缆长 2cm，燃气管道及水管道不可用于安全接地；
- ⚠ 供货商不对由于地线问题造成的任何损失负责。
- ⚠ 电源线为：HAR H05V2V2-F, 3 x 0.75 mm², 外径不大于 Φ7 mm。

5. 系统注水与排空 (Fig.9)

采暖系统

注水

- 关闭锅炉；
- 旋转松开自动排气阀（A）两圈；
- 打开自来水进水阀门；
- 打开注水阀门(B),直到压力表显示压力达到 1 – 1.5bar;
- 关闭注水阀；

排除系统中的空气。锅炉在排气后，才可工作。

- ⚠ 若不注水，请保持注水阀门关闭。

排空

- 关闭锅炉；
- 打开泄水阀（C）排水；
- 在系统最底处，排净系统中的水。

热水系统

若有冻结的危险，必须排净卫生热水系统中的水。

- 关闭主管阀门；
- 打开所有热水及冷水阀门；
- 在系统最底处，排净管道中的水。




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

Fig. 8




Fig. 9

注意：

- ⚠ 锅炉安全阀(D)的泄水口及排水口应与排水系统相连，对于未连接排水系统而造成的损失，利雅路不承担任何责任。

6. 锅炉的进气与排烟 (Fig.10-Fig.11)

如果没有安装烟道，锅炉不能点火运行。

排烟应参考国家燃气用具排烟的相关标准。

对于 C 类型的锅炉（平衡密闭式）进气和排烟管道必须正确的安装并连接到室外大气中，如果没有正确安装烟道，锅炉不能点火运行。

锅炉的排烟和进风系统，可以使用原装烟道或其他通过 CE 认证的具有相同特性的烟道，并且按照锅炉附带的烟道附件安装指导，检查安装连接是否正确。

同轴烟道 (Φ60-100) (Fig.10)

本锅炉在将进气口 (M) 密封后，可以与同轴烟道相连，完成锅炉的进气与排气。

安装同轴烟道可以根据房间需要，选择最合适的方向，其最长长度见下表。

Excel SE 20 同轴烟道长度与烟道法兰取用表

计算长度 L(m)	烟道法兰 (mm)	弯头损失 (m)	
		45°	90°
L<0.85	Φ39	1 m	1.5 m
0.85<L<2.35	Φ41*		
2.35<L<4.25	Φ43		

* 已固定在锅炉上

Excel SE 24 同轴烟道长度与烟道法兰取用表

计算长度 L(m)	烟道法兰 (mm)	弯头损失 (m)	
		45°	90°
L<0.85	Φ42	1 m	1.5 m
0.85<L<2.35	Φ44*		
2.35<L<4.25	不安装		

* 已固定在锅炉上

⚠ 烟道中若没有冷凝水收集器，则应将烟道以 1% 向下斜度通至室外。




Fig. 10




Fig. 11

7. 燃气参数

项目		天然气 (G20)	液化气 (G30)
华白数 (a 15° -1013mbar)	MJ/m ³ S	45.67	80.58
低热值	MJ/m ³ S	34.02	116.09
	MJ/kgs	-	45.65
额定压力	mbar	20	28
	(mm H ₂ O)	203.9	285.5
压力范围	mbar	15-30	-
Excel SE 20			
喷嘴直径 (11 个喷嘴)	mm	1.3	0.75
采暖最大耗气量	m ³ /h	2.35	-
	kg/h	-	1.75
热水最大耗量	m ³ /h	2.35	-
	kg/h	-	1.75
采暖最小耗气量	m ³ /h	0.74	-
	kg/h	-	0.55
热水最小耗气量	m ³ /h	0.74	-
	kg/h	-	0.55
采暖最大二次压力	mbar	10.40	18.00
	mmH ₂ O	106.05	183.60
热水最大二次压力	mbar	10.40	18.00
	mmH ₂ O	106.05	183.60
采暖最小二次压力	mbar	1.20	5.00
	mmH ₂ O	12.24	51.00
热水最小二次压力	mbar	1.20	5.00
	mmH ₂ O	12.24	51.00
Excel SE 24			
喷嘴直径 (11 个喷嘴)	mm	1.35	0.78
采暖最大耗气量	m ³ /h	2.73	-
	kg/h	-	2.03
热水最大耗气量	m ³ /h	2.73	-
	kg/h	-	2.03
采暖最小耗气量	m ³ /h	0.94	-
	kg/h	-	0.70
热水最小耗气量	m ³ /h	0.94	-
	kg/h	-	0.70
采暖最大二次压力	mbar	11.80	18.00
	mmH ₂ O	120.33	183.60
热水最大二次压力	mbar	11.80	18.00
	mmH ₂ O	120.33	183.60
采暖最小二次压力	mbar	1.50	5.00
	mmH ₂ O	15.30	51.00
热水最小二次压力	mbar	1.50	5.00
	mmH ₂ O	15.30	51.00

说明：调校锅炉时，必须将空气补偿管取下。上述为取下空气补偿管时检测的数据。

8. 技术数据

项目		单位	EXCEL SE 24	EXCEL SE 20
采暖 / 热水额定输入功率		kw	25.80	22.20
		kcal/h	22.188	19.092
采暖 / 热水额定输出功率		kw	23.94	20.60
		kcal/h	20.590	17.717
采暖最小输入功率		kw	8.90	7.00
		kcal/h	7.654	6.020
采暖最小输出功率		kw	7.52	5.88
		kcal/h	6.468	5.057
热水最小输入功率		kw	8.90	7.00
		kcal/h	7.654	6.020
热水最小输出功率		kw	7.52	5.88
		kcal/h	6.468	5.057
热效率 Pn max - Pn min		%	92.8/84.5	92.8/84.0
30% 热效率		%	91.8	91.9
电功率		w	115	115
防护等级			I 类	I 类
电源		V-Hz	220-50	220-50
保护等级		IP	X5D	X5D
烟道损失		%	0.17	0.19
采暖系统				
最大压力温度		bar-℃	3-90	3-90
水温设定范围		℃	40-80	40-80
水泵：系统可用能力		mbar	400	320
特征流量		l/h	800	800
膨胀水箱容积		l	8	8
膨胀水箱预充压力		bar	1	1
热水系统				
最高水压		bar	6	6
最低水压		bar	0.15	0.15
热水 产率	△ t=25K	l/min	14	12
	△ t=30K	l/min	11.4	9.8
	△ t=35K	l/min	9.8	8.4
启动流量		l/min	2	2
水温设定范量		℃	37-60	37-60
最大限流		l/min	10	8
燃气要求				
天然气 (G20)		mbar	20	20
液化气 (G30)		mbar	28-30	28-30
接口尺寸				
采暖进口与出口		G	3/4”	3/4”
卫生热水进口与出口		G	1/2”	1/2”
燃气接口		G	3/4”	3/4”
锅炉尺寸及重量				
高		mm	715	715
宽		mm	405	405
厚		mm	248	248
重量		kg	28	28
风机				
排烟能力		Nm³/h	42.330	39.101
进气能力		Nm³/h	39.743	36.875
同轴烟道				
直径		mm	60-100	60-100
最大长度		m	4.25	4.25
弯头损失 90° /45°		m	1.5/1	1.5/1
过墙安装孔（直径）		mm	105	105
双轴烟道				
直径		mm	80	80
最大长度		m	16+16	10+10
弯头损失 90° /45°		m	1.7/1.2	1.7/1.2
锅炉排放（使用天然气）		NOx	class 3	class 3
最大	CO s.a. 低于	p.p.m.	120	100
	CO₂	%	7.3	7.10
	Nox s.a. 低于	p.p.m.	160	180
	t=fume	℃	141	127
最小	CO s.a. 低于	p.p.m.	160	180
	CO₂	%	2.30	2.00
	Nox s.a. 低于	p.p.m.	100	100
	t=fume	℃	108	97

Excel 测试条件： Φ60-100 同轴烟道，长度 0.85 米，水温 80-60℃，按相应要求安装法兰。

9. 调试 (Fig.5, Fig.15-Fig.17)

本操作只能由 Vokèra 授权技术服务中心的合格人员进行。
启动锅炉之前，检查：

- a) 电、水、燃气供应情况是否符合国家相关标准
- b) 烟道是否安装正常
- c) 锅炉安装位置是否保证定期维护的要求
- d) 燃气管路的气密性是否良好
- f) 燃气供给系统的容量是否适合锅炉所需的容量，该系统是否配备现行规定要求的所有安全及控制装置。

本锅炉在出厂前，已经调校完毕。在彻底维护、更换燃气阀或转换气种后，应重新调整锅炉的最大功率、最小功率。步骤如下：

- 松开外壳的螺丝 (Fig.5)，取下外壳；
- 松开二次测压口 B 内螺丝两圈，接上测压计 (Fig.15)；
- 取下空气补偿管 A (Fig.15)。

卫生热水状态下最大功率与最小功率调节：

- 打开自来水进水阀门；
- 将模式选择旋钮置于夏季位置 (Fig.16)；
- 将热水温度选择旋钮调至水温最高 (Fig.17)；
- 将卫生热水龙头全开，使锅炉工作；
- 等待压力稳定后，检查二次压力，调节阀上的电流（天然气 120mA，液化气 165mA）；
- 取下安全帽 C (Fig.15)；
- 用 10 号套筒，调节最大功率调节螺母 E 至额定压力 (Fig.15)（见燃气参数表）；
- 取下调节阀任意一根电源线 D (Fig.15)；
- 等压力稳定后，调节调节阀内芯 F (Fig.15)，直至压力符合燃气参数要求，注意不可接触内芯内部金属轴；
- 重新连接调节阀电源线；
- 关闭自来水龙头；
- 恢复调节阀安全帽；
- 恢复空气补偿管；
- 取下压力计，锁紧测压口内的螺丝。

⚠ 调节完毕，用密封蜡密封调节阀！

⚠ 所有调校应由合格的专业技术人员完成。

完成调试后

- 恢复房间温控器正常的温度设定；
- 恢复锅炉正常的温度设定；
- 恢复选择旋钮位置；
- 恢复其它部份。




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17

10. 气种转换 (Fig.6-7, Fig.18-19)

锅炉即使在已经安装的情况下，也可以进行气种转换。

本锅炉设计使用天然气 (G20) 或液化气 (LPG)，具体使用气种见铭牌。

气种转换时，需用相应的气种转换组件替代原有部件。

按以下步骤操作：

- 断开电源，关闭燃气管球阀；
- 取下锅炉相应部件；
- 取下点火线；
- 取下点火线与空气室的密封胶垫；
- 松开燃烧器固定螺丝，取下燃烧器及点火线；
- 用 7 号套筒扳手取下喷嘴、垫圈，并用转换组件替换。

(Fig.18)

⚠ 必须使用转换组件中的喷嘴及垫圈。

- 放回燃烧器及点火线，并用螺丝固定在燃气分配器上；
- 恢复点火线密封胶垫；
- 连接点火线；
- 恢复燃烧室与空气室盖板；(Fig.18)
- 旋转控制面板到图所示位置；(Fig.6)
- 取下接线端子盖；(Fig.7)
- 天然气转换为液化气，加上跳线 JP3；(Fig.19)
- 液化气转换为天然气，取下跳线 JP3；(Fig.19)
- 恢复盖子等部件；
- 给锅炉供电，并打开燃气管球阀（在锅炉的工作状态，检查燃气是否泄漏）。

⚠ 气种转换必须由合格的技术人员完成。

⚠ 转换完成后，必须重新调节锅炉（见相关章节）。

⚠ 用转换组件中的铭牌替换原有铭牌。

11. 燃烧参数分析 (Fig.16-17, Fig.20-21)

为保证锅炉工作良好及符合法律要求，应定时检测燃烧情况。

检测步骤：

- 旋转模式选择钮至夏季位置。(Fig.17)
- 将卫生热水温度设至最高。
- 用合适的工具取下燃烧分析口的盖子 A。(Fig.20)
一个孔为空气检测口，用于检测吸入的空气中有多少烟气。另一个孔为烟气检测口，用于检测烟气参数及燃烧情况。
- 将烟气分析仪插入烟气检测口。
- 将卫生热水龙头开至最大。
- 锅炉在最大功率工作。此时，用烟气分析仪检测锅炉的燃烧状态。

⚠ 检测探头应插入足够的深度。

注意：在最高温度为 90℃ 时，锅炉将自动关闭。




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20




Fig. 21

A. 安全警告

- 只有合格的技术人员才能对锅炉进行安装、维修及维护。安装、维修及维护时，请遵守相关的法律法规条文。
- 锅炉只能用在制造商所允许的范围内。厂家对于错误的安装、调试、维护以及使用不当所造成的人、畜和物品的损坏，制造商不承担合同内及合同外的任何责任。
- 锅炉的安装和自动调节装置在使用年限内必须由制造商或供应商进行调节。
- 对于能同时提供采暖及卫生热水的锅炉设备，必须正确连接锅炉至相应的采暖系统管路及卫生热水管路，保证锅炉正常的功率和效率。
- 如果锅炉水系统有泄漏，请立即关闭系统阀门，并与服务中心技术人员联系。
- 在长时间外出时，应关闭设备电源开关和燃气管阀。如果有冻结的危险，应排空锅炉系统内所有的水。
- 定期检查锅炉水系统压力，确保不低于 1bar，保证锅炉正常运行。
- 保持注水阀门闭合。
- 如果设备损坏或不正常工作，请断开锅炉电源开关和燃气管阀，但不要自己尝试去维修。应尽快与服务中心联系。
- 建议每年至少对锅炉进行一次维护保养，维护保养前需提前与服务中心预约。

B. 安全常识

- 锅炉只能用于规定的用途，使用时不可超出允许的设计范围。
- 禁止身体处于潮湿状态或赤脚的情况下接触锅炉设备。
- 不可堵塞进气与排烟管道，以及锅炉安装房间的通风口。
- 如闻到有燃气的气味，不要打开电源开关、使用电话及其它能产生电火花和设备。应打开门窗通风，并关闭燃气阀门。
- 不要在锅炉上放置任何物品。
- 请在清扫锅炉前，切断电源。
- 绝对不允许阻塞安装设备房间内的通风口或任意缩小通风口的尺寸。
- 在安装锅炉的房间内不要放置可燃物质或装有可燃物质的容器。

- 在锅炉出现工作故障或已经损坏的情况下，请不要试图自己去修理。
- 禁止拉扯和扭搅电源线。
- 不要让儿童或不熟悉设备的人单独使用锅炉。
- 不可对密封部件做任何操作。

温馨提示：

定期用肥皂液清洗锅炉外表面不仅可以使锅炉外表保持干净，还可以防止腐蚀及延长锅炉使用年限。

若锅炉放置在密封的厨柜中，应留下相应的通风及检修空间，每侧至少 5cm。

锅炉与温控器相连，可更舒适、节能、环保；同时，可以用时间控制器控制锅炉。

C. 锅炉面板




Fig. 1a

1- 工作状态指示灯

绿灯：绿灯亮，锅炉正常工作，进行采暖或制取卫生热水。

红灯：红灯亮，指示锅炉故障。请参考手册中说明进行复位。

2- 模式选择旋钮

- 待机 / 复位 (⏻)
- 夏季模式
- 冬季模式 / 采暖温度设定

3- 卫生热水温度设定旋钮

顺时针旋转调节升高卫生热水温度，逆时针旋转调节降低卫生热水温度。

4- 水压表

确保系统中的压力保持在正常范围内，不低于 0.5bar。

D. 工作状态指示灯含义 (Fig.7a)


锅炉面板上的工作状态指示灯，通过红、绿两种颜色指示灯的变化，准确的表达出锅炉的工作状态。

锅炉状态	红灯	绿灯	故障类型
关闭状态 (OFF)		闪烁，亮 0.5 秒，灭 3.5 秒	
待机状态		闪烁，亮 0.5 秒，灭 3.5 秒	
点火控制故障	常亮		永久故障
限温保护故障	闪烁，亮 0.5 秒，灭 0.5 秒		永久故障
风压开关故障	常亮		永久故障
水压开关故障	常亮		永久故障
卫生热水温度传感器 (NTC) 故障	闪烁，亮 0.5 秒，灭 0.5 秒	闪烁，亮 0.5 秒，灭 0.5 秒	暂时故障
采暖温度传感器 (NTC) 故障	常亮		永久故障
火焰故障	闪烁，亮 0.2 秒，灭 0.2 秒		暂时故障
点火等待阶段		闪烁，亮 0.5 秒，灭 0.5 秒	暂时故障
风压开关未闭合		闪烁，亮 0.5 秒，灭 0.5 秒	暂时故障
水压开关未闭合		闪烁，亮 0.5 秒，灭 0.5 秒	暂时故障
燃烧参数分析功能	闪烁，亮 0.5 秒，灭 0.5 秒	闪烁，亮 0.5 秒，灭 0.5 秒	
进入 / 退出 S.A.R.A. 功能		闪烁，亮 0.1 秒，灭 0.1 秒	
点火成功		常亮	

E. 使用方法

⚠ 注：第一次点火必须由合格的技术人员按下列顺序进行。


- 1. 给锅炉供电；
- 2. 顺时针旋转旋钮，打开燃气球阀 (Fig.2a) ；




- 3. 模式选择旋钮置于冬季 () (Fig.3a) 或夏季 () 模式 (Fig.5a)
- 4. 调节室内温控至所需要的温度

冬季模式 (Fig.3a)

模式选择旋钮放于冬季 ()，锅炉可提供采暖水及卫生热水。




采暖水温度调节 (Fig.4a)
顺时针或逆时针旋转采暖温度设定旋钮 ()，可升高或降低采暖设定温度。




夏季模式 (Fig.5a)

模式选择旋钮置于夏季 ()，锅炉只提供卫生热水。




卫生热水温度调节 (Fig.6a)

顺时针或逆时针旋转卫生热水温度设定旋钮 (), 可升高或降低卫生热水设定温度。调节范围 37℃ -60℃。



故障指示 (Fig.7a)


如果在点火或工作过程中出现故障, 绿灯灭, 红灯亮, 锅炉工作状态指示灯变成红色, 进入保护关机状态。指示灯含义另见相关章节。



复位重启 (Fig.8a)

模式选择旋钮置于 “” OFF 位置, 5-6 秒钟后, 再将该旋钮转至以前的模式, 检查工作状态指示灯状态; 检查锅炉是否自动重新启动, 指示灯是否变成绿灯亮。如不能重启, 请与服务中心联系

⚠ 如果多次出现停机, 应与服务中心联系。




自动温度调节—S.A.R.A. 功能 (Fig.9a)

采暖温度设定旋钮置于如图所示的自动调节区域 (55℃ - 65℃), 激活本功能。在进入和离开这个区域, 状态指示灯迅速闪烁 (绿色)。

当房间温控器闭合后, 锅炉最初按照原始设定水温工作。在达到设定水温后, 开始计时。20 分钟后, 如果房间温控器依然处于闭合状态, 室温未达到设定值, 锅炉设定水温自动增加 5℃, 再次开始计时。20 分钟后, 如果房间温控器依然处于闭合状态, 室温未达到设定值, 锅炉设定水温自动增加 5℃, 再次开始计时。20 分钟后, 返回到原始设定温度, 并重复上述过程, 直到热需求结束。当房间温控器再一次闭合后, 锅炉仍按原始采暖温度设定的温度运行自动调节功能。

S.A.R.A. 功能, 按室温要求及运行时间自动调节锅炉, 自动升高采暖设定水温, 可以使室内环境迅速加热至所需温度。达到经济性好、省气, 锅炉寿命长的目的。



F. 关闭锅炉 (Fig.10a)


临时关闭

模式选择旋钮置于 “” OFF 位置。
锅炉自动防冻保护及水泵防堵塞功能有效。
条件: 锅炉供电、供气。

长期关闭

模式选择旋钮置于 “” OFF 位置。
关闭燃气、采暖和卫生热水系统的阀门。(Fig.10a)

⚠ 在这种情况下, 防冻与防堵塞功能失效。如果有结冰危险时, 请将采暖与热水系统内的水排空。



G. 水压检查 (Fig.11a)


应经常检查锅炉水压表的读数, 保证在冷机状态下, 水压表上的数值在 0.5-1.5bar 之间, 以防止在系统中产生空气, 并由此产生噪声。

如果水压降低至 0.5bar 以下时, 请按下面步骤给锅炉注水。


- 模式选择旋钮置于 “” OFF 位置。
- 打开自来水进水阀门; 旋转注水阀门注水直到压力表显示压力值为 0.5-1.5bar (Fig.11a) 之间。
- 关闭注水阀门。

⚠ 保持注水阀门处于关闭位置。

⚠ 如需经常补水, 请与服务中心联系。




锅炉结构图




- 1- 注水阀
- 2- 安全阀
- 3- 排水阀
- 4- 循环泵
- 5- 排气阀
- 6- 燃烧器
- 7- 点火 / 感应电极
- 8- 限温保护
- 9- 复合热交换器
- 10- 采暖温度传感器
- 11- 风机
- 12- 风压测量胶管
- 13- 烟道法兰
- 14- 风压开关
- 15- 三通
- 16- 膨胀水箱
- 17- 卫生热水温度传感器
- 18- 燃气阀
- 19- 水压微动开关
- 20- 流量开关

水系统图





- 1. 自来水进水口
- 2. 卫生热水出水口
- 3. 采暖供水口
- 4. 采暖回水口
- 5. 排水阀
- 6. 安全阀
- 7. 循环泵
- 8. 排气阀
- 9. 膨胀水箱
- 10. 采暖温度传感器
- 11. 复合式换热器
- 12. 燃烧器
- 13. 卫生热水温度传感器
- 14. 水压开关
- 15. 自动旁通
- 16. 单向阀
- 17. 限流环
- 18. 流量开关
- 19. 过滤器
- 20. 注水阀

与外接温度控制器相连



- T.A. 房间温度控制器
- A 与房间温度控制器连接，同时取下短接线
房间温度控器提供无源信号
- B 其它外接控制器
- C.R. 遥控器
- SE 室外传感器

电气系统运行线路图



锅炉的维护与保养

为保证锅炉工作良好及符合法律要求，应定期检测燃烧情况，且应经常做相应的维护与保养。操作时，应遵循相关的

安全规则。见“安全注意事项”。

所有维护与保养的工作，应由合格的技术人员实施。所有操作应在锅炉关闭的状态下进行。

不可用可燃的物质或油漆稀释剂清洁锅炉，清洁只可用肥皂水进行。

为确保产品工作稳定，适当的维护是非常重要的。维护的频率与安装使用情况相关，但至少一年应做一次。当对烟道及其附件进行操作后，应检查其连接是否正常、完整。

维护内容	第一年	第二年	第三年	第四年
清洁燃烧器及喷嘴	○	○	○	○
清洁热交换器（如果必要，用清洁剂清理）	○	○	○	○
清洁风机及文丘里管清理烟道及检查固定情况	○	○	○	○
清理烟道及检查固定情况	○	○	○	○
检查及清理点火电极	○	○	○	○
检查限流器，自动旁通		○		○
检查卫生热水最小启动流量		○		○
检查及调节二次燃气压力至正常值	○	○	○	○
检查安全装置，堵住烟道看火焰是否熄灭	○	○	○	○
检查膨胀水箱压力		○		○
检查燃烧情况		○		○